

NEWS zur Trinkwasserverunreinigung Hochwald

Liebe Hoblerinnen und Hobler,

Wie publiziert wurde am Montag 5.Okt. mittags eine Trübung des Trinkwassers im Reservoir der Gemeinde Hochwald festgestellt.

Die Wasserabgabe wurde geschlossen und nur noch Wasser von der Gemeinde Gempfen ins Netz eingeleitet. Gleichzeitig wurden Sie per Flyer, App und Homepage der Gemeinde informiert das Wasser für lebensmittelzwecke abzukochen. **Diese Massnahme bleibt bis zum Widerruf bestehen.**

Auf Grund eines Leitungsbruchs zwischen unserem Quellwasserpumpwerk in Büren und dem Reservoir floss nach Waldboden riechendes Schmutzwasser in die Kammern. Eine raschmögliche Laboranalyse (Dauer 24-48 Std) ergab eine leichte Verschmutzung mit E-Coli in der einen und Enterokokken in der anderen Kammer. Die Proben von 7 Netz-Hydranten zeigten bisher keine bakteriellen Verunreinigungen. Beide Kammern sind unterdessen entleert, gereinigt und desinfiziert worden. Der Abbau des Desinfektionsmittel Chlor in den Kammern und das Spülen des Netzes dauert aber noch einige Tage.

Wenn Sie Wasseraustritt aus Hydranten sehen ist dies Teil der Massnahme und Sie müssen keine Meldung machen.

Wir handeln nach Vorgabe und Kontrolle des Lebensmittelinspektorates des Kanton Solothurn und arbeiten mit Hochdruck an der Normalisierung der Lage.

Besten Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Wasserkommission Hochwald

Präs. Jörg Simon